

Zwód odprowadzający z drutu Zn/Fe Ø8 prowadzić runie 104.1 Ekobis z materiału samogasnącego pod warstwą ocieplenia we wcześniej przygotowanej bruzdzie

Złaczce kontrolne instalacji odgromowej typu 11501 GALMAR umieszczonej w studzińce problemowej typu 11404 GALMAR

LEGENDA

bednarka Zn/Fe 30x4

drut Zn/Fe Ø8mm

połączenie drut-bliacha 11609 GALMAR

połączenie krzyżowe 11601 GALMAR

połączenie spawane

iglica kominiowa L=2000mm


fi 16mm aluminiowa

UWAGI:

WSZYSTKIE OPIERZENIA WYSUNĄĆ MIN. 6 cm WZGLĘDEM WYKOŃCZONEGO LICA MUROU. NALEŻY PAMIĘTAĆ O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH IZOLACJI TERMICZNEJ.

TYP BLOKU: 1P

AutoCAD LT nr. serijny: 347.92291878		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994		
BIURO PROJEKTOW :				
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kościuszki 14		BRANŻA : ELEKTRYCZNA		
OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY		
LOKALIZACJA : 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Klasztorna 20A		DATA : CZERWIEC 2020		
TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH		OBRĘB MAPY : 0124		NR DZIAŁKI : 5/10, 5/1' 5/19
NAZWA RYSUNKU : RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA.		SKALA : 1:100		NR RYS : 7
PROJEKTANT : mgr inż. Roman Stachowiak		PODPIS		
OPRACOWAŁ : inż. Arkadiusz Koperdowski		PODPIS		
SPRAWDZAJĄCY :		PODPIS		

		<div>ARCHI 99</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>UL. KOŁEJOWA 17</div> <div>63-400 OSTROW Wlkp</div> <div>tel. +48 (062) 738 73 55</div> <div>pracownia@archi99.pl</div>	
---	--	--	--