



Złącze kontrolne instalacji odgromowej typu 11501 GALMAR umieszczonej w studziennie probierczej typu 11404 GALMAR

Zwód odprowadzający z drutu Zn/Fe 08 prowadzić rużze HDPE 032 z moterolu samogasnącego pod warstwą ocieplenia we wcześniej przygotowanej bruzdzie

LEGENDA

bednarka Zn/Fe 30x4

drut Zn/Fe 08mm

połączenie drut-błacha 11609 GALMAR

połączenie krzyżowe 11601 GALMAR

połączenie spawane

ligica kominowa L=2000mm

fi 16mm aluminiowa

UWAGI:

WSZYSTKIE OPIERZENIA WYSUNĄĆ MIN. 6 cm WZGLĘDEM WYKOŃCZONEGO LICA MURU. NALEŻY PAMIĘTAĆ O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH IZOLACJI TERMICZNEJ.

TYP BLOKU: 1L

AUTOCAD LT		nr. serijny: 347-92291878	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1984			
BIURO PROJEKTOW :			
<div><div>www.archi99.pl</div><div>Archi 99</div></div>		<div>ARCHI 99</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>UL. KOŁEJOWA 17</div> <div>63-400 OSTROW WLKP</div> <div>tel. +48 602 738 72 55</div> <div>e-mail: pracownia@archi99.pl</div>	
INWESTOR :	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANŻA :	ELEKTRYCZNA
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Klasztorna 20B	DATA :	CZERWIEC 2020
TEMAT OPRACOWANIA :	BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	OBREB MAPY :	NR DZIAŁKI : 0124 5/10 5/1 5/19
NAZWA RYSUNKU :	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA.	SKALA :	NR RYS. :
		1:100	7
PROJEKTANT:	mgr inż. Roman Stachowiak	NR UPR.:	PODPIS
OPRACOWAŁ:	inż. Arkadiusz Koperdowski	NR UPR.:	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR.:	PODPIS

www.archi99.pl

ARCHI 99

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLEJOWA 17
63-400 OSTROW WLKP
tel. +48 (062) 738 73 55
e-mail: pracownia@archi99.pl